



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА № 6 «ЖУРАВУШКА» ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»**
86000, г.Ясиноватая, м-н Зорька, д.12 тел.(06236) 6-14-
email: zhuravushka.duu6@yandex.r

16.08.2023г № 12-02 / 120

Начальнику отдела
образования администрации
города Ясиноватая

Колесовой З.М.

Уважаемая Зинаида Михайловна!

В результате профилактического визита представителем Отдела надзора и профилактической работы Ясиноватского Муниципального округа УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР в МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» были выявлены нарушения, которые МБДОУ № 6 не может выполнить без финансовых вложений.

Просим Вас помочь в решении вопросов выполнения следующих нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в Листе профилактической беседы № 2 от 03.08.2023г.:

1. Оснащение здания системой пожарной сигнализации
2. Оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Приобретение и установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 15 для всех групповых ячеек. Противопожарная дверь между электрощитовой и коридором.
4. Установка новых эвакуационных лестниц со второго этажа или капитальный ремонт (6 лестниц).
5. Приобретение приспособления для самозакрывания дверей.
6. Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом.
7. Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.

Копия Листа профилактической беседы № 2 и заявка с калькуляцией прилагается

Заведующий



Г.А. Цыктыч



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА № 6 «ЖУРАВУШКА» ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»
86000, г. Ясиноватая, м-н Зорька, д.12 тел. (06236) 6-14-
email: zhuravuschka.duu6@yandex.ru

16.08.2023г № 12-02 / 121

Начальнику отдела
образования администрации
города Ясиноватая

Колесовой З.М.

Заявка с калькуляцией
для решения вопросов выполнения следующих нарушений обязательных
требований пожарной безопасности, указанных в Листе профилактической
беседы № 2 от 03.08.2023г

| № п/п | Наименование объекта закупки | количество (шт) | цена | сумма (рос.руб.) |
|-------|--|-----------------|------------|---------------------|
| 1 | Дверь противопожарная одностворчатая | 18 | 26 000,00 | 468 000,00 |
| 2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 1 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 3 | Система оповещения о пожаре 1 типа | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт эвакуационных лестниц | 6 | 44 602,34 | 267 614,04 |
| 6 | Приспособления для самозакрывания дверей | 39 | 1 300,00 | 50 700,00 |
| 7 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара | 10 | 1 864,00 | 18 640,00 |
| | ВСЕГО: | | | 1 316 954,04 |

Заведующий



Г.А. Цыктыч



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА № 6 «ЖУРАВУШКА» ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 86000,
г.Ясиноватая, м-н Зорька, д.12 тел.(06236) 6-14-
email: zhuravuschka.duu6@yandex.r**

17.08.2023г № 12-02 / 122

Начальнику отдела НД и ПР
Ясиноватского МО Управления НД и
ПР ГУ МЧС России в ДНР

Толстых Е.А.

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Доводим до Вашего сведения, что администрацией МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» проведен ряд мероприятий, а именно:

– приведены в соответствие с действующим законодательством и утверждены приказом № 01-07/40 от 18.05.2023г «Инструкция о мерах пожарной безопасности», «Инструкция о порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время», «Инструкция о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре»;

– приведены в соответствие с действующим законодательством и заполняются согласно требованиям «Журнал учета противопожарных инструктажей», «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты», «Журнал учета проведения тренировок по эвакуации при пожаре»;

– приведены в соответствие с действующим законодательством «Должностная инструкция (функциональные обязанности) по пожарной безопасности руководителя», «Должностная инструкция (функциональные обязанности) по пожарной безопасности ответственного за обеспечение пожарной безопасности»;

– по вопросам выполнения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, требующих финансовых вложений, направлено письмо начальнику отдела образования АГЯ и заявка с калькуляцией за № 12-02/120 от 16.08.2023г.

Копии указанных документов прилагаются.

Заведующий



Г.А. Цыктыч